

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

Nr. 0672-CPR-0082

Gemäß der *Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011* (Bauproduktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat für

das/die Bauprodukt/e **Obentürschließer**
„GEZE TS 3000 EN3“, „GEZE TS 3000 V“, „GEZE TS 3000 V BC“
„GEZE TS 3000 EC“ und „GEZE TS 3000 EC BC“
mit der Klassifizierung gemäß der Anlage 1 zu diesem Zertifikat

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke **GEZE GmbH**
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
D-71229 Leonberg

hergestellt im/in den Herstellwerk/en **Werk 01 und Werk 02**

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, beschrieben im

Anhang ZA der harmonisierten Norm/en **EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006**
entsprechend System **1**

für die in diesem Zertifikat erklärte Leistung angewendet werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle des Herstellers geeignet ist, die

Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts

zu gewährleisten.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am **22.03.2017** ausgestellt und bleibt gültig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geändert werden, es sei denn, das Zertifikat wurde von der notifizierten Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen.



Dr. rer. nat. Andrea Bramborg-Kramer
Stellv. Leiterin der Zertifizierungsstelle



Anlage 1

zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit Nr. 0672-CPR-0082

Klassifizierung der Türschließer einschließlich ihrer zugehörigen Montagevarianten

GEZE TS 3000 EN3
(Türblattmontage / Bandseite
[Normalmontage])

EN 1154

4	8	3	1	1	4
---	---	---	---	---	---

GEZE TS 3000 EN3
(Türblattmontage / Bandgegenseite)

EN 1154

3	8	3	1	1	4
---	---	---	---	---	---

GEZE TS 3000 V
(Türblattmontage / Bandseite
[Normalmontage])

EN 1154

4	8	4 1	1	1	4
---	---	--------	---	---	---

GEZE TS 3000 V
(Türblattmontage / Bandgegenseite)

EN 1154

3	8	4 2	1	1	4
---	---	--------	---	---	---

GEZE TS 3000 V BC
(Türblattmontage / Bandseite
[Normalmontage])

EN 1154

4	8	4 2	1	1	4
---	---	--------	---	---	---

GEZE TS 3000 EC
(Türblattmontage / Bandseite
[Normalmontage])

EN 1154

4	8	3 2	1	1	4
---	---	--------	---	---	---

GEZE TS 3000 EC
(Kopfmontage / Bandseite)

EN 1154

3	8	3 2	1	1	4
---	---	--------	---	---	---

GEZE TS 3000 EC
(Kopfmontage / Bandgegenseite)

EN 1154

4	8	3 2	1	1	4
---	---	--------	---	---	---



Anlage 1

zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit Nr. 0672-CPR-0082

GEZE TS 3000 EC BC
(Türblattmontage / Bandseite
[Normalmontage])

EN 1154

4	8	3 2	1	1	4
---	---	--------	---	---	---

GEZE TS 3000 EC BC
(Kopfmontage / Bandgegenseite)

EN 1154

3	8	3 2	1	1	4
---	---	--------	---	---	---

Hinweis: Der Hersteller hat in den Unterlagen zur Montage und Einstellung des Türschließers darauf hinzuweisen, dass der Türschließer bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren mindestens auf Größe 3 eingestellt wird.

Stuttgart, 19.12.2024

Materialprüfungsanstalt – Universität Stuttgart
Abteilung Brandschutz
Zertifizierungsstelle



(Dr. rer. nat. Andrea Bramborg-Kramer)

Stellv. Leiterin der Zertifizierungsstelle

