

**Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen**

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

**PRÜFZERTIFIKAT**  
**TEST CERTIFICATE****Nr. 120002933.50-02 Rev. 01****no. 120002933.50-02 Rev. 01**

(Version 03)

(version 03)

Aufgrund der in der bauaufsichtlich anerkannten und gemäß DIN EN ISO 17025 akkreditierten Prüfstelle für Baubeschläge des MPA NRW durchgeführten Prüfungen wird bestätigt, dass

*Due to the examinations accomplished in the according with DIN EN ISO 17025 accredited testing laboratory for building hardware of the MPA NRW it is confirmed that*

das Bauprodukt  
*the building hardware*

Objektbeschläge Serie „CORE“  
Ausführung Edelstahl  
Ausführung Aluminium, als  
Garnituren für Vollblatt- und Rohrrahmentüren

*object handles series "CORE",  
made of stainless steel and aluminum,  
for framed- and normal doors*

der Firma  
*of the manufacturer*

OGRO Beschlagtechnik GmbH  
Donnenberger Straße 2  
42553 Velbert  
Deutschland / Germany

mit den wesentlichen Anforderungen der  
*comply with the essential requirements of*

DIN EN 1906: 2012-12 „Türdrücker und Türkäufe“; Anforderungen und Prüfverfahren, Deutsche Fassung EN 1906:2012

*DIN EN 1906: 2012-12 „lever handles and knob furniture“, Requirements and test methods, German version EN 1906:2012*

geprüft wurde, und wie nebenstehend zu  
klassifizieren sind:  
*It can be classified as*

8 mm, 8,5 mm, [8/8,5/8 mm] und 9 mm Vierkant, mit beidseitigem  
Federpaket / 8 mm, 8,5mm, [8/8,5/8mm] und 9mm spindle, both-sided spring package

**Aluminium Ausführung / Aluminium version**

4	7*	-	D1	1	5**	0	B
---	----	---	----	---	-----	---	---

**Edelstahl Ausführung / Stainless steel version**

4	7*	-	C1	1	5**	0	B
---	----	---	----	---	-----	---	---

\*) 1 Millionen Zyklen durch Zusatzprüfung bestätigt

\*\*) 720 h mit zusätzlicher chemischer Oberflächenbeschichtung


*\*) 1 million cycles confirmed with additional test*

*\*\*) 720 hour with additional top coat*

Dortmund, 04.12.2018

Im Auftrag/ By Order

M. Schemann  
Sachbearbeiter/ Department Official



Dieses Prüfzeugnis umfasst 1 Seite.

Es ersetzt die Prüfbescheinigung 120002933.50-02 Rev.01 (Version 02) vom 30.10.2017.

Die Grundlage für dieses Prüfzeugnis bilden die MPA NRW Prüfberichte Nr. 120002933.4, Nr. 120002933.14 Nr.120002933.15 und Nr.120004424.

*This test certificate complies 1 page.*

*It replaces the Test - Certificate No. 120002933.50-02 Rev.01 (Version 02) dated 30.10.2017.*

*This certificate based on the test report no. 120002933.4, no.120002933.14, no.120002933.15 and no. 120004424.*

*This document was originally written in German. In case of doubt the German version shall prevail.*

Notified Body Nr. 0432  
Anerkannte PÜZ Stelle: NRW02

